

Montevideo, 22 de diciembre de 2017-

Licitación Pública N° 334447/1

Acondicionamiento de la Plaza Irineo Leguizamo

Consulta 9-- En ítem M4 y M5 (gradas) esa carpeta asfáltica es armada o se realiza la estructura armada y la carpeta asfáltica después? Por favor aclarar ese detalle

RESPUESTA 9: Las gradas M4 y M5, se construirán en hormigón armado.

Consulta 10- En la cancha de fútbol tenis y áreas de mesas de ping pong, la carpeta asfáltica es solo en esa área? siendo el resto del pavimento del área de cancha polifuncional y escenario terminación hormigón. Confirmar.

RESPUESTA 10: El pavimento en cancha de fútbol tenis y áreas de mesas de ping pong, se construirá en hormigón, al igual que el resto del pavimento del área de cancha polifuncional y escenario.