

Montevideo, 13 de agosto de 2018

LICITACION PUBLICA 346385/1

Consulta 6 - En planos y memoria no especifica que luminarias se debe cotizar. Se solicita aclarar los modelos, las potencias, prestaciones de cada luminaria.

REFERENCIAS

ILUMINACION

LUMINARIA REFLECTOR LED LA
LUMINARIA DE COLGAR CAMPANA LED LB
LUMINARIA TUBO LED LC
LUMINARIA DE EMBUTIR EXT LED LD
LUMINARIA BRAZO LED LE
LUMINARIA BRAZO EXT LED LE
CARTEL DE SALIDA

Respuesta- Se detalla características técnicas de cada una de las luminarias en proxima foja.

Consulta 7- En el local de administración en planta baja hay una barra que comunica con el hall, se solicita aclarar el tipo de material a cotizar para la barra, sus dimensiones, de que espesor es y la terminación.

Respuesta- Hueco en pared de yeso 1,80m x 1,00m. En el lado inferior del hueco se colocará un revestimiento en madera de 1" de eucalipto con terminación según rubro pinturas. Dicho elemento tendrá una medida estimada de 1,80m x 8" cepillada.

Consulta 8- Según detalle de baños y cocina en lámina S3, en cocina hay un muro liviano con una mesada de madera de pino.
Se solicita información sobre el tipo de muro y sus terminaciones; en cuanto a la mesada que espesor de madera se debe cotizar y si son dos o una porque no queda claro en el detalle del corte.

Respuesta- Muro Liviano terminación madera de pino lustrado – no se cotiza en esta licitación.

Consulta 9- Con respecto al depósito 4 y administración 3 el cielorraso de yeso la cara inferior lleva de terminación pintura al agua, que se debe considerar para la cara superior.

Respuesta- Cara superior de cielorraso locales 3 y 4 idem terminación cara inferior.

Consulta 10- Se solicita información para cotizar cubica de aluminio en baños.

Respuesta- En corte 1-1 lámina S3 se especifica: Perfilera de aluminio y puertas de melamínico blanco. Hay muchas propuestas en el mercado de éste tipo de equipamientos. El oferente deberá ajustar la oferta de éstos elementos a la memoria constructiva Art.6° - Materiales contemplando las dos características especificadas en cuanto a perfilera y puertas.